



# 南台科技大學

## 飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期 102/07/10

樣本編號	測定位置	測定項目	容許濃度標準	測定結果	結果判定
E07100066	N104 N1	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100067	N308 N2	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100068	N508 N3	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100069	R501 R3	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100070	R301 R2	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100071	R101 R1	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100072	Q一樓工廠 Q1	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100073	Q1樓半 Q2	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100074	Q2樓半 Q3	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100075	Q4樓半 Q4	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100076	T0111前 T3	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100077	T0105旁(靠女廁) T2	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100078	T0102旁(靠男廁) T1	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100079	T0202旁(靠男廁) T4	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100080	T0205旁(靠女廁) T2	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100081	T0303旁(靠女廁) T7	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100082	T0314旁(靠男廁) T6	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100083	T0306前(靠西南面) T8	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100084	T0314(旅行社內) T9	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100085	T0610旁(靠男廁) T16	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100086	T0510旁(靠男廁) T14	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100087	5F樓梯間(靠女廁) T15	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100088	T0402旁(靠女廁) T11	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100089	T0406前 T13	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100090	T0409旁(靠男廁) T10	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100091	T0001前 T12	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號





# 南台科技大學

## 飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期 102/07/10

樣本編號	測定位置	測定項目	容許濃度標準	測定結果	結果判定
E07100092	13樓男 H6-11	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100093	12樓男 H6-10	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100094	11樓男 H6-9	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100095	10樓男 H6-8	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100096	9樓男 H6-7	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100097	8樓男 H6-6	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100098	7樓男 H6-5	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100099	6樓男 H6-4	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100100	5樓男 H6-3	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100101	13樓女 H6-21	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100102	12樓女 H6-20	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100103	11樓女 H6-19	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100104	10樓女 H6-18	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100105	9樓女 H6-17	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100106	8樓女 H6-16	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100107	7樓女 H6-15	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100108	6樓女 H6-14	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100109	5樓女 H6-13	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100110	4樓女 H6-12	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07100111	幼稚園 H6-22	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號

