



南台科技大學

飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期:101/07/02

| 樣本編號 | 測定位置 | 測定項目 | 容許濃度標準 | 測定結果 | 結果判定 |
|-----------|-------------------|-------|-------------|--------------|------|
| E07020025 | 第六宿舍 3樓男 H6-1 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020026 | M棟 念慈堂 M002 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020027 | T棟3F T0303旁靠女廁T7 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020028 | T棟3F T0314旁靠男廁T6 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020029 | T棟3F T0306前(靠西南面) | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020030 | T棟2F T0202旁靠男廁 T4 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020031 | T棟1F T0111前T3 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020032 | T棟4F T0409旁靠男廁T10 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020033 | T棟3F T3014旅行社內T9 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020034 | T棟1F T0102旁靠男廁T1 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020035 | T棟1F T0105旁靠女廁T2 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020036 | N棟 N508 N3 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020037 | N棟 N301 N2 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020038 | N棟 N104 N1 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020039 | Q棟機電實習大樓一樓工廠Q1 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020040 | Q棟機電實習大樓Q4樓半Q4 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020041 | Q棟機電實習大樓Q2樓半Q3 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020042 | Q棟機電實習大樓Q1樓半Q2 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020043 | T棟2F T0205旁靠女廁 T5 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020044 | R棟 R101 R1 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020045 | R棟 R301 R2 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020046 | R棟 R301 R3 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號





南台科技大學

飲用水水質檢驗結果報告總表

測定日期: 101/07/02

| 樣本編號 | 測定位置 | 測定項目 | 容許濃度標準 | 測定結果 | 結果判定 |
|-----------|-----------------|-------|-------------|--------------|------|
| E07020004 | 第六宿舍 13樓男 H6-11 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020005 | 第六宿舍 12樓男 H6-10 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020006 | 第六宿舍 11樓男 H6-9 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020007 | 第六宿舍 10樓男 H6-8 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020008 | 第六宿舍 9樓男 H6-7 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020009 | 第六宿舍 8樓男 H6-6 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020010 | 第六宿舍 7樓男 H6-5 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020011 | 第六宿舍 6樓男 H6-4 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020012 | 第六宿舍 5樓男 H6-3 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020013 | 第六宿舍 4樓男 H6-2 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020014 | 第六宿舍 13樓女 H6-21 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020015 | 第六宿舍 12樓女 H6-20 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020016 | 第六宿舍 11樓女 H6-19 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020017 | 第六宿舍 10樓女 H6-18 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020018 | 第六宿舍 9樓女 H6-17 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020019 | 第六宿舍 8樓女 H6-16 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020020 | 第六宿舍 7樓女 H6-15 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020021 | 第六宿舍 6樓女 H6-14 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020022 | 第六宿舍 5樓女 H6-13 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020023 | 第六宿舍 4樓女 H6-12 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |
| E07020024 | 第六宿舍 幼稚園 H6-22 | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | <1 CFU/100mL | 合格 |

分析實驗是名稱：兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號：環署環檢字第134號

