南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
112.07.04	1120704DW-1	H6-1樓	—	<1
112.07.04	1120704DW-2	H6-4樓男	—	<1
112.07.04	1120704DW-3	H6-5樓男	—	<1
112.07.04	1120704DW-4	T-10F樓梯間(靠女廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-5	H6-7樓男	—	<1
112.07.04	1120704DW-6	H6-8樓男	—	<1
112.07.04	1120704DW-7	H6-9樓男	—	<1
112.07.04	1120704DW-8	H6-10樓男	—	<1
112.07.04	1120704DW-9	H6-11樓男	—	<1
112.07.04	1120704DW-10	H6-12樓男	—	<1
112.07.04	1120704DW-11	H6-13樓男	—	<1
112.07.04	1120704DW-12	H6-4樓女	—	<1
112.07.04	1120704DW-13	H6-5樓女	—	<1
112.07.04	1120704DW-14	H6-6樓女	—	77
112.07.04	1120704DW-15	H6-7樓女	—	26

正修學校財團法人 報告專用章 正修科技大學超微量研究科技中心

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
112.07.04	1120704DW-16	H6-8樓女	—	<1
112.07.04	1120704DW-17	H6-9樓女	—	28
112.07.04	1120704DW-18	H6-10樓女	—	<1
112.07.04	1120704DW-19	H6-11樓女	—	<1
112.07.04	1120704DW-20	H6-12樓女	—	<1
112.07.04	1120704DW-21	H6-13樓女	—	<1
112.07.04	1120704DW-22	N308	—	<1
112.07.04	1120704DW-23	N508	—	<1
112.07.04	1120704DW-24	N-2F	—	<1
112.07.04	1120704DW-25	N-4F	—	<1
112.07.04	1120704DW-26	V-1樓	—	<1
112.07.04	1120704DW-27	V-2樓	—	<1
112.07.04	1120704DW-28	V-3樓	—	<1
112.07.04	1120704DW-29	V-4樓	—	<1
112.07.04	1120704DW-30	V-5樓	—	<1

正修學校財團法人 報告專用章 正修科技大學超微量研究科技中心

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
112.07.04	1120704DW-31	Y-水電庫房	—	<1
112.07.04	1120704DW-32	X-3樓	—	<1
112.07.04	1120704DW-33	X-4樓	—	<1
112.07.04	1120704DW-34	T-1F樓梯間(靠男廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-35	T-1F樓梯間(靠女廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-36	T-0111前	—	<1
112.07.04	1120704DW-37	T-2F樓梯間(靠男廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-38	T-2F樓梯間(靠女廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-39	T-3F樓梯間(靠男廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-40	T-3F樓梯間(靠女廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-41	T-306前(靠西南面)	—	<1
112.07.04	1120704DW-42	T-4F樓梯間(靠男廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-43	T-4F樓梯間(靠女廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-44	T-0001前	—	<1
112.07.04	1120704DW-45	T-0406前	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
112.07.04	1120704DW-46	T-11F樓梯間(靠男廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-47	T-11F樓梯間(靠女廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-48	T-10F樓梯間(靠男廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-49	T-5F樓梯間(靠女廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-50	T-6F樓梯間(靠男廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-51	T-6F樓梯間(靠女廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-52	T-7F樓梯間(靠男廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-53	T-7F樓梯間(靠女廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-54	T-8F樓梯間(靠男廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-55	T-8F樓梯間(靠女廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-56	T-9F樓梯間(靠男廁)	—	<1
112.07.04	1120704DW-57	T-9F樓梯間(靠女廁)	—	<1
以下空白				

正修學校財團法人 報告專用章 工業科技大學超微量研究科技中心

環保·食品·藥物·檢測·公證·專業技術服務
CSSM
正修科技大學超微量研究科技中心
CHENG SHIU UNIVERSITY
Super Micro Mass Research & Technology Center

正修科技大學超微量研究科技中心

檢　測　報　告

案件編號：IJ112H0615
報告編號：E12H0615E

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第079號
檢驗室電話：07-7358800 Ext.3923　傳真：07-7334136　地址：高雄市鳥松區澄清路840號 網址：

客戶名稱：南臺科技大學
計畫名稱：-----
受測單位：-----
檢測目的：自行評估
採樣單位：客戶自行送樣
採樣方法：-----
採樣地點：台南市永康區南台街一號
採樣編號：六宿6F女
樣品名稱：六宿6F女

報告編號：E12H0615E
報告日期：112.08.09
樣品類別：飲用水樣品
樣品特性：液體
收樣日期：112.08.02 11:54
樣品編號：IJ112H0615-001
採樣時間：112.08.01 16:00
行程代碼：-----
聯 絡 人：傅雅靖

檢驗結果

檢測項目	單位	檢測結果	管制值	MDL	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	1(QDL)	NIEA E230.55B	-

正修學校財團法人 正修科技大學超微量研究科技中心 報告專用章

本檢測報告共4頁，本頁為第1頁，分離使用無效
報告編號：E12H0615E

環保·食品·藥物·檢測·公證·專業技術服務
CSSM
正修科技大學超微量研究科技中心
CHENG SHIU UNIVERSITY
Super Micro Mass Research & Technology Center

正修科技大學超微量研究科技中心

檢　測　報　告(續)

案件編號：IJ112H0615
報告編號：E12H0615E

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第079號
檢驗室電話：07-7358800 Ext.3923　傳真：07-7334136　地址：高雄市鳥松區澄清路840號 網址：

客戶名稱：南臺科技大學
計畫名稱：-----
受測單位：-----
檢測目的：自行評估
採樣單位：客戶自行送樣
採樣方法：-----
採樣地點：台南市永康區南台街一號
採樣編號：六宿7F女
樣品名稱：六宿7F女

報告編號：E12H0615E
報告日期：112.08.09
樣品類別：飲用水樣品
樣品特性：液體
收樣日期：112.08.02 11:54
樣品編號：IJ112H0615-002
採樣時間：112.08.01 16:00
行程代碼：-----
聯 絡 人：傅雅靖

檢 驗 結 果

檢測項目	單位	檢測結果	管制值	MDL	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	1(QDL)	NIEA E230.55B	-

正修學校財團法人
報告專用章
正修科技大學超微量研究科技中心

正修科技大學超微量研究科技中心 高雄市鳥松區833澄清路840號 TEL:(886-7)731-0606#3920 FAX:(886-7)733-2204
CHENG SHIU UNIVERSITY NO.840, CHENGCING RD., NIAOSONG DIST., KAOHSIUNG CITY 83347, TAIWAN (R.O.C.)
Super Micro Mass Research & Technology Center

環保·食品·藥物·檢測·公證·專業技術服務
CSSM
正修科技大學超微量研究科技中心
CHENG SHIU UNIVERSITY
Super Micro Mass Research & Technology Center

正修科技大學超微量研究科技中心

檢　測　報　告(續)

案件編號：IJ112H0615
報告編號：E12H0615E

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第079號
檢驗室電話：07-7358800 Ext.3923　傳真：07-7334136　地址：高雄市鳥松區澄清路840號　網址：

客戶名稱：南臺科技大學
計畫名稱：-----
受測單位：-----
檢測目的：自行評估
採樣單位：客戶自行送樣
採樣方法：-----
採樣地點：台南市永康區南台街一號
採樣編號：六宿9F女
樣品名稱：六宿9F女

報告編號：E12H0615E
報告日期：112.08.09
樣品類別：飲用水樣品
樣品特性：液體
收樣日期：112.08.02 11:54
樣品編號：IJ112H0615-003
採樣時間：112.08.01 16:00
行程代碼：-----
聯 絡 人：傅雅靖

檢 驗 結 果

檢測項目	單位	檢測結果	管制值	MDL	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	1(QDL)	NIEA E230.55B	-

正修學校財團法人 正修科技大學超微量研究科技中心 報告專用章

本檢測報告共4頁，本頁為第3頁，分離使用無效
報告編號：E12H0615E